


NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL		QTY	REMARKS
		GB規格	JIS規格		
1	FLANGE フランジ	Q 235	SS 400 (相当)	2	
2	PIPE PIECE B タンカン B	Q 235	SS 400 (相当)	1	
3	EXTERNAL COVER ガイトウ	Q 235	SS 400 (相当)	1	
4	INTERNAL SLEEVE ナイトウ	SUS 316L		1	
5	BELLOWS ベローズ	SUS 316L		1	
6	PLATE サイタ	SUS 316L		2	
7	RING C リング C	Q 235	SS 400 (相当)	1	
8	RING B リング B	Q 235	SS 400 (相当)	1	
9	PIPE PIECE A タンカン A	Q 235	SS 400 (相当)	1	
10	BOLT HOLDER ボルトホルダ	Q 235	SS 400 (相当)	4	
11	GUIDE PLATE アンナイパン	Q 235	SS 400 (相当)	4	
12	SET NUT セットナット	Q 235	SS 400 (相当)	8	
13	GUIDE BOLT ガイドボルト	Q 235	SS 400 (相当)	4	
14	FIXED NUT コテイナー	Q 235	SS 400 (相当)	8	



No. 12のセットナットは、配管後緩め図示の通り移動してください。
 No. 12 REMOVE THESE SET NUTS AS INDICATED AFTER INSTALLATION.

SPECIFICATIONS (仕様)		
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX.	220°C
EXTERNAL PAINTING (外部塗装)	SILVER (シルバー)	
EXPANSION & CONTRACTION (伸縮量)	+10mm -25mm	
STANDARD (規格)	CONFORMED TO JIS B2352A (JIS B2352A準拠)	
FLANGE CODE (フランジ規格)	JIS 10K	

DIMENSIONS (mm)										
SIZE	L	D1	FLANGE				PLATE		APPLICABLE PRESS.	
			D	C	T	n	h	g	t	適用圧力 (MPa)
300	465	406.4	445	400	24	16	25	370	2	MAX. 1.0
350	465	457.2	490	445	26	16	25	415	2	MAX. 1.0

CODE
製品記号
JB13-N

JB-13 BELLOWS TYPE EXPANSION PIPE JOINTS JB-13 型 ベローズ形伸縮管継手	APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
	K. Nakamura	S. Akiyama	K. Hamada
DATE 日付	2022-7-25		
NOTE			
APPROVED DWG. NO. 出図番号			
DWG. No. 原図番号	JB13-12N-P		
SER. No. 管理番号			
VENN CO., LTD. 株式会社			