



| 2 | | 製品記号 | | FD11N-J■ | | FD12-D■ | | FD13N-J■ | | FD14-D■ | | | |
|---|---------|---|----|---|-----------------|----------|--|---|--|-----------|-----------------|--|--|
| □内には設定流量の記号が入ります。 | | | | | | | | | | | | | |
| 標準品 | | | | | | | | | | | | | |
| 標準品 | | | | | | | | | | | | | |
| CAC製 1.0MPa | | | | | | | | | | | | | |
| SUS製 1.0MPa | | | | | | | | | | | | | |
| CAC製 1.0MPa | | | | | | | | | | | | | |
| SUS製 1.0MPa | | | | | | | | | | | | | |
|     | | | | | | | | | | | | | |
|   | | | | | | | | | | | | | |
| 水道法性能基準適合品 型式：FD-11N型□ | | | | | | | | | | | | | |
| 水道法性能基準適合品 型式：FD-12型□ | | | | | | | | | | | | | |
| 水道法性能基準適合品 型式：FD-13N型□ | | | | | | | | | | | | | |
| 水道法性能基準適合品 型式：FD-14型□ | | | | | | | | | | | | | |
| POINT | | 中央式給湯設備(定流量循環方式)用 | | | | | | ホテルや学校、病院などの給湯設備に | | | | | |
| 適用流体 | | 温水・水道水 | | | | | | 温水・水道水 | | | | | |
| 流体温度 | | 5~90℃ | | | | | | 5~90℃ | | | | | |
| 一次側適用圧力 | | 1.0MPa以下 | | | | | | 1.0MPa以下 | | | | | |
| 作動差圧範囲 | | 0.05~0.3MPa | | | | | | 0.05~0.3MPa | | | | | |
| 標準仕様 | 設定流量・記号 | 呼び径 | 15 | 01 : 1L/min、02 : 2L/min、03 : 3L/min、04 : 4L/min、05 : 5L/min、06 : 6L/min | | | | — | | | | | |
| | | | 20 | 03 : 3L/min、04 : 4L/min、05 : 5L/min、06 : 6L/min | | | | 08 : 8L/min、10 : 10L/min、12 : 12L/min、15 : 15L/min、20 : 20L/min | | | | | |
| | | | 25 | 03 : 3L/min、04 : 4L/min、05 : 5L/min、06 : 6L/min | | | | 08 : 8L/min、10 : 10L/min、12 : 12L/min、15 : 15L/min、20 : 20L/min | | | | | |
| 端接統 | | JIS Rcねじ | | | | | | JIS Rcねじ | | | | | |
| 材質 | | 本体(CAC)、要部(SUS) | | | 本体(SUS)、要部(SUS) | | | 本体(CAC)、要部(SUS) | | | 本体(SUS)、要部(SUS) | | |
| 呼び径 | | 本体 CAC 製 | | ALL SUS 製 | | 本体 CAC 製 | | ALL SUS 製 | | ALL SUS 製 | | | |
| 価格(円) | 15 | 13,800 | | 37,800 | | 24,000 | | 45,700 | | 51,200 | | | |
| | | 18,000 | | 43,800 | | 26,000 | | 51,200 | | 51,200 | | | |
| | | 22,400 | | 50,000 | | 26,000 | | 51,200 | | 51,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 記 事 | | 注. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、設定流量の1~2L/minが±20%以内、3~6L/minが設定流量の±10%以内となります。 | | | | | | 注. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、設定流量の±15%以内となります。 | | | | | |
| | |  | | | | | |  | | | | | |

2

定流量弁

温水

水